



## Sotarmästarens godkännande

Följande punkter måste uppfyllas för att ha en godkänd eldstadslösning i en utomhusbastu enligt Boverkets nya byggregler som gäller från 20250701, samt från våra leverantörer av kaminer och skorstenar.

1. Eldstäder bör tillföras tillräcklig mängd förbränningsluft så att förbränningen inte sker med okontrollerat luftunderskott. **Detta uppfylls med Eldmedjans glesade golv**
2. Bastudörrar skall kunna öppnas utåt utan nycklar eller särskilt verktyg. **Detta uppfylls med Eldsmedjan öppningsbara glasdörr**
3. Isolerad skorsten genom tak skall ha rätt avstånd till brännbart material. **Detta uppfyller Eldsmedjan genom att ha minimum 100 mm i säkerhetsavstånd till brännbart material**
4. Höjden på skorstenen skall vara minimum 800 mm ovan genomföringen. **Detta uppfyller Eldsmedjan genom att bifoga en extra förlängning som skall monteras av kund**
5. Framför kaminen skall ligga ett gnistskydd som sträcker sig minimum 300 mm utåt och sträcka sig minimum 100 mm på vardera sidan av eldstaden. **Detta uppfyller Eldsmedjan genom sitt gnistskydd på 350 mm x 650 mm**
6. Det skall finnas ett luftat utrymme om minimum 50 mm mellan eldstad och golv. **Detta uppfyller Eldsmedjan genom sin upphöjda golvskyddsplåt**
7. Minimum avstånd från kamin till vägg med brännbart material är 300 mm, men om man använder sig av en värmeskyddsplåt som har en luftspalt på 30 mm mot kaminen så är avståndet endast 50 mm (Harvia M3) resp 62 mm (Harvia pro 20 es/ls/rs). **Detta uppfyller Eldsmedjan genom sin värmeskyddsplåt och ett minimumavstånd till vägg på 65 mm**

Om ovan punkter följs så är det en godkänd installation.

Borås 20251001

För Gösab Simon Eriksson



**GÖSAB**  
SÖTNING AB  
trygg ELDSTAD



**Gösab Sotnings AB**  
**Tel: 070-3103228**  
**[simon@gosab.se](mailto:simon@gosab.se)**

Vi utför besiktningar och brandskyddskontroller